

24.04.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86230041000105688694

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15760811>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 24.04.2023 № 8-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)


Муравьева Наталья Вячеславовна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000105688694

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении



МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита «18» апреля 2023 г. с 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин., «24» апреля 2023 г. с 16 ч. 00 мин до 16 ч. 30 мин. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562 и рассмотрении экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 4 от 24.04.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно - инструментальных исследований от 24.04.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 4 от 24.04.2023 г.), выявлены нарушения обязательных требований:

1) 18.04.2023 г. с 14 ч 30 мин до 15 ч 40 мин в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в результате визуального обследования (осмотра) установлено, что стены и потолки на лестничных клетках имеют дефекты в виде трещин (фото № 1, фото № 2, фото № 3, фото № 4, фото № 5).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2) 18.04.2023 г. с 14 ч 30 мин до 15 ч 40 мин в МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в результате визуального обследования (осмотра) установлено, что в кабинете информатики № 103 не обеспечено наличие на мебели цветовой маркировки на боковой наружной поверхности столов и стульев (в соответствии с ростовой группой).

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в помещении кабинета русского языка и литературы № 301 согласно протокола измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 185.23.Ф.К от 19.04.2023 г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № 4 от 24.04.2023 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 24.04.2023 г. (приложение к Экспертному заключению № 4 от 24.04.2023 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 от 26,2 % до

26,5 %, в контрольной точке № 2 от 26,5 % до 26,7 % при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением ст. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002, ИНН: 8608040562
628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 24 августа 2023 г
Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «24» августа 2023 г.

1. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 устранить дефекты стен и потолков на лестничных клетках в виде трещин.
2. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в кабинете информатики № 103 обеспечить наличие на мебели цветовой маркировки на боковой наружной поверхности столов и стульев (в соответствии с ростовой группой).
3. В МАОУ "СОШ № 6" по адресу: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29 в помещении кабинета русского языка и литературы № 301 привести в соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» параметры микроклимата (относительную влажность).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6") ОГРН 1028601441901, Дата присвоения ОГРН 18.10.2002,
ИНН: 8608040562
628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Бакинская, д.29.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Н.В. Муравьева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» апреля 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: